



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Krośnie Odrzańskim
ul. Sienkiewicza 2a, 66-600 Krosno Odrzańskie

PZ.5580.30.3.2018

Krosno Odrzańskie, dnia 25 września 2018 r.

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ	
w ZIELONEJ GÓRZE (3)	
ZŁOŻONO OSOBIŚCIE	
27-09-2018	
Przydział	do załatwienia
	do wiadomości
Nr	zał. ad acta

Wz. Nr 2

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1313 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniach:
od 25.09.2018 r. do 25.09.2018 r.

przez

asp. mgr Piotra Gabrowskiego – Starszego Inspektora Wydziału Operacyjno, Kontrolno-Rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, (nr legitymacji służbowej: 156)

stopień służbowy, tytuł, imię i nazwisko – stanowisko służbowe, nr legitymacji osób upoważnionych do kontroli

legitymującego/ych się upoważnieniem numer PZ.5580.30.2.2018 z dnia 05 września 2018 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Urzędzie Skarbowym w Krośnie Odrzańskim, ul. Słubicka 3, 66-600 Krosno Odrzańskie
(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności kontrolno-rozpoznawczych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację)

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Słubicka 3, 66-600 Krosno Odrzańskie	

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego
	-

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

Informacje dodatkowe dotyczące zakresu czynności kontrolno-rozpoznawczych:

Sprawdzenie wykonania obowiązków wynikających z decyzji Nr 8/2015 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim z dnia 29 stycznia 2015 r. dla budynku, Urzędu Skarbowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Słubicka 3, 66-600 Krosno Odrzańskie

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

Urząd Skarbowy w Krośnie Odrzańskim, ul. Słubicka 3, 66-600 Krosno Odrzańskie

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Odpowiedzialnym za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej jest Pan Adam Andrzejewski – Dyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze.

2. Charakterystyka pożarowa obiektu:

Nie dotyczy zakresu kontroli

3. Organizacja ochrony ppoż.

Nie dotyczy zakresu kontroli

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2014 roku (protokół z dnia 02 grudnia 2014 r.).

☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie administracyjne.*

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

1. Przedstawić protokół przeglądu i badania nateżenia awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego.
Termin wykonania – **28 lutego 2015 r.**
Decyzja nr 8/2015 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29.01.2015 r., znak PR.5580.47-3.2014.2015
Stan wykonania: Przeprowadzono badania w terminie 17- 24 września 2018 r. przez – Inspektora Ochrony Ppoż. , brak uwag.
2. Dokonać uzupełnienia i aktualizacji „Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego” odzwierciedlającej stan aktualny obiektu.
Termin wykonania – **31 marca 2015 r.**
Decyzja nr 8/2015 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29.01.2015 r., znak PR.5580.47-3.2014.2015
Stan wykonania: została opracowana nowa Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego w dniu 17 września 2017 r. przez Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, że część graficzna nie zawiera wszystkich elementów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719) tj:
a) powierzchni i wysokości budynku,
b) odległości od obiektów sąsiadujących,
c) parametrów pożarowych występujących substancji palnych,
d) przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
e) miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych (oświetlenie ewakuacyjne i przeciwpożarowego wyłącznika prądu),
3. Zabezpieczyć przepusty instalacyjne kotłowni z kotłem na paliwo gazowe do wymaganej odporności ogniowej co najmniej EI 60.
Termin wykonania – **31 marca 2015 r.**
Decyzja nr 8/2015 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 29.01.2015 r., znak

PR.5580.47-3.2014.2015

Stan wykonania: zgodnie z oznaczeniem przy przepustach instalacyjnych wykonanych za pomocą opasek ogniochronnych CFS-C EL HILTI oraz masy uszczelniającej CFS-S ACR HILTI zabezpieczono przepusty instalacyjne do EI 120 i EI 180. Nie mniej jednak wykonane przepusty instalacyjne w dniu 10 marca 2015 r. (oznakowanie na ścianie przez osobę wykonującą) nie odpowiadają wymaganiom opisanym w aprobacie technicznej dedykowanej od opasek ogniochronnych CFS-C EL HILTI oraz masy uszczelniającej CFS-S ACR HILTI. W związku z powyższym nie można uznać, że pomieszczenie kotłowni na paliwo gazowe zostało poprawnie wydzielone pożarowo od pozostałej części budynku.

5. Czynności zabronione

Nie dotyczy zakresu kontroli

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

Nie dotyczy zakresu kontroli

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

Nie dotyczy zakresu kontroli

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

Nie dotyczy zakresu kontroli

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nie dotyczy zakresu kontroli

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

Nie dotyczy zakresu kontroli

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

Nie dotyczy zakresu kontroli

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

Nie dotyczy zakresu kontroli

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Nie dotyczy zakresu kontroli

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Część graficzna Instrukcji Bezpieczeństwa pożarowego nie zawiera wszystkich elementów wymienionych w § 6 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719).	☐ usunięto w trakcie kontroli
2.	Wykonane przepusty instalacyjne nie odpowiadają wymaganiom opisanym w aprobacie technicznej dedykowanej od opasek ogniochronnych CFS-C EL HILTI oraz masy uszczelniającej CFS-S ACR HILTI. W związku z powyższym nie można uznać, że pomieszczenie kotłowni na paliwo gazowe zostało poprawnie wydzielone pożarowo od pozostałej części budynku	☐ usunięto w trakcie kontroli

Inne ustalenia: brak

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

brak

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na czterech stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

Kierownik Referatu

25. 09. 2018

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

ST. INSPEKTOR WYDZIAŁU
OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZEGO

asp. mgr Piotr Gabrowski

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)



Krajowa Administracja
Skarbowa

11
Zielona Góra, dnia 30 października 2018 r.

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze



UNP: 0801-18-069006


Znak sprawy: 0801-ILN.216.8.2018.4

**Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Krośnie Odrzańskim**
ul. Sienkiewicza 2a
66-600 Krosno Odrzańskie

Sprawa dotyczy: wykonania obowiązków określonych w protokole pokontrolnym

Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze informuje, że obowiązki określone w Protokole ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych z dnia 25.09.2018 r. po przeprowadzeniu kontroli w Urzędzie Skarbowym w Krośnie Odrzańskim zostały zrealizowane. W załączeniu przesyłamy kopie poprawionej Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz Protokołu końcowego odbioru prac polegających na montażu przepustów w kotłowni Urzędu.

Osoba upoważniona do kontaktu:

W zastępstwie
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze

Z-ca Dyrektora
Bartosz Zbaraszczyk

Załączniki:

1. Kopia Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
2. Kopia Protokołu końcowego z odbioru prac

Otrzymują:

1. Adresat
2. Aa.

