

0801 - 18 - 006322



KOMENDA POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Międzyrzeczu
ul. Rokitniańska 1, 66-300 Międzyrzecz

Znak sprawy PR.5580.01.18

Międzyrzecz, 25.01.2018 r.

IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ
w ZIELONEJ GÓRZE (S)

ZŁOŻONO OSOBIŚCIE

25-01-2018

Przydział do załatwienia
do wiadomości
Nr zał. ad acta



Egz. nr

PROTOKÓŁ ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005 r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz. U. z 2005 r. Nr 225 poz. 1934) w dniu 25.01.2018 r. przez st. kpt. Krzysztofa Dobkiewicza - Zastępcę Naczelnika Wydziału (legitymacja służbowa nr 161) legitymującego się upoważnieniem numer PR.5580.01.18 z dnia 11.01.2018 r., wydanym przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu, zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze w:

Urząd Skarbowy
ul. Rynek 1
66-300 Międzyrzecz

Nazwa i adres kontrolowanego	Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego oraz podstawa i zakres upoważnienia
Urząd Skarbowy ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz	– Starszy Specjalista – Upoważnienie 0801-IZZ.013.22.2018 – Kierownik referatu – Upoważnienie 0801-IZZ.013.21.2018

Czynności kontrolno-rozpoznawcze przeprowadzono w obecności:

Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego	Imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanego

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

- 1) kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;
- 2) ocena zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym;
- 3) rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;
- 4) rozpoznawanie innych miejscowych zagrożeń;
- 5) postępowanie z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi, w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881), wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi
- 6) kontrola sprawdzająca wykonania nakazu nałożonego decyzją PR-34/12.

[Signature]
10/1

Wykaz kontrolowanych obiektów, terenów i urządzeń:

1) Budynek Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu

PODCZAS CZYNNOŚCI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZYCH USTALONO, CO NASTĘPUJE:

1. Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony przeciwpożarowej:

Właściciel budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)		Użytkownik budynku (wpisać również adres korespondencyjny jeżeli jest inny)	
Izba Administracji Skarbowej ul. Generała Władysława Sikorskiego 2 65-454 Zielona Góra		Urząd Skarbowy ul. Rynek 1 66-300 Międzyrzecz	
Zarządca budynku		Faktycznie władający budynkiem	
☒ nie dotyczy – użytkownik jest właścicielem budynku ☐ kontrolowany oświadczył, że nie ma zawartej umowy ☐ nie przedstawiono umowy podczas kontroli		☐ umowa jest zawarta i określa w/w zakres ☐ umowa nie określa w/w zakresu ☐ inna umowa (najmu, dzierżawy, trwałego zarządu)	
Dane dotyczące umowy: Umowa nr _____ z dnia _____ zawarta na okres: ☐ czas określony do dnia _____ ☐ na czas nieokreślony Obowiązki określone w umowie (przytoczenie zapisów umowy): _____			
(kopia części umowy – strona pierwsza oraz strony z zakresem ochrony przeciwpożarowej – załącznik nr potwierdzony za zgodność z oryginałem) Uwaga: Oświadczenie nie jest dokumentem na podstawie którego można ustalić strony w postępowaniu, może być użyteczne tylko na okoliczność przeprowadzenia czynności kontrolno – rozpoznawczych)			

2. Charakterystyka pożarowa obiektu nr 1:

2.1 Lokalizacja obiektu

Budynek znajduje się na rynku w Międzyrzeczu w zwartej zabudowie. Dojazd do budynku drogami publicznymi.

2.2 Dane podstawowe:

Dane techniczne obiektu nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektów

Określenie sposobu użytkowania kwalifikacja pożarowa obiektu	Budynek Administracyjny		
Data budowy / pozwolenia na użytkowanie	1886 r.	Kubatura całkowita budynku	4010 m ³
Kondygnacji nadziemnych / podziemnych	4	1	Powierzchnia zabudowy 431,9 m ²
Wysokość budynku	13,5 m	Powierzchnia całkowita budynku	- m ²
Długość budynku / szerokość	19,9 m	13,4 m	Powierzchnia użytkowa budynku 1270,3 m ²
Budynek jest wolnostojący	☐ tak	☒ nie	Liczba klatek schodowych w budynku 1
Opis, uwagi i załączniki: Dane budynku wpisano z Ekspertyzy technicznej			

2.3 Rozwiązania zamienne i zastępcze oraz odstępstwa od przepisów zastosowane w obiekcie nr 1- wg wykazu kontrolowanych obiektów ze str. 2

☒	Postanowienie LKW PSP w Gorzowie Wlkp. 135/2017 z dnia 04.10.2017 r.	Stan realizacji		
		☐ zrealizowano	☒ nie zrealizowano	
	1. Wyposażenie pomieszczeń w System Sygnalizacji Pożaru bez podłączenia w system monitoringu pożarowego.	☐ bez uwag	☒ z uwagami	☐ n/dot
	Przedstawiono dokument poświadczający realizację: W trakcie realizacji			
Opis, uwagi i załączniki:				

2. Wyposażenie dróg ewakuacyjnych w oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu światła na poziomie 3 lx.	☐ bez uwag	☒ z uwagami	☐ n/dot
Przedstawiono dokument poświadczający realizację: W trakcie realizacji.			
Opis, uwagi i załączniki:			
3. Zwiększenie o 100% wyposażenia w gaśnice w stosunku do normatywu	☐ bez uwag	☒ z uwagami	☐ n/dot
Przedstawiono dokument poświadczający realizację: W trakcie realizacji.			
Opis, uwagi i załączniki:			
4. Obowiązek wprowadzenia w IBP corocznego zaznajamiania pracowników z warunkami ochrony ppoż.	☐ bez uwag	☒ z uwagami	☐ n/dot
Przedstawiono dokument poświadczający realizację: Opracowano Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego.			
Opis, uwagi i załączniki:			

2.4 Podział na strefy pożarowe

Budynek stanowi 1 strefę pożarową	☒ tak	☐ nie	Liczba stref pożarowych	1
Pomieszczenia wydzielone pożarowo	☒ tak	☐ nie	Uwagi (jakie pomieszczenia, sposób wydzielenia pomieszczeń) Kotłownia	
Kategoria zagrożenia ludzi		Produkcyjno – magazynowe i inwentarskie		Klasa odporności pożarowej budynku
ZL I	☐	$Q \leq 500 \text{ MJ/m}^2$	☐	A ☐ B ☒ C ☐ D ☐ E ☐
ZL II	☐	$500 \leq Q \leq 1000 \text{ MJ/m}^2$	☐	☐ Nie ustalono (brak dok. tech.)
ZL III	☒	$1000 \leq Q \leq 2000 \text{ MJ/m}^2$	☐	Uwagi:
ZL IV	☐	$2000 \leq Q \leq 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
ZL V	☐	$Q > 4000 \text{ MJ/m}^2$	☐	
Nazwa strefy pożarowej	ZL / PM / IN	powierzchnia	Lokalizacja (kondygnacja)	Opis
Strefa Pożarowa 1	ZL III	1270,3 m ²	Cały Obiekt	
Element konstrukcyjny	Materiał / technologia		Klasa odporności ogniowej, uwagi, opis	
główna konstrukcja nośna	Murowane 40 cm		REI 120 NRO	
ściana zewnętrzna	Murowane 40 cm		REI 120 NRO	
ściana wewnętrzna	Murowane 10-30 cm		EI 30-240 NRO	
strop	Klein i Drewniane		Odpowiednio REI 120 i REI 30	
konstrukcja dachu	Drewniana		-	
przekrycie dachu	Dachówka		-	
Opis, uwagi i załączniki: Dane z Ekspertyzy technicznej				

2.5 Warunki ewakuacji

Maksymalna liczba osób w obiekcie	100	Liczba wyjść ewakuacyjnych z budynku	2
Uwagi dotyczące liczby osób na poszczególnych kondygnacjach i pomieszczeniach: Parter - 10 I piętro – 12 II piętro – 17		☒ wszystkie otwarte, ☐ część zamkniętych w sposób umożliwiający natychmiastowe otwarcie, ☐ część zamkniętych (brak możliwości natychmiastowego otwarcia), ☐ część zastawionych. Uwagi:	
Uwagi dotyczące długości dojścia lub przejścia ewakuacyjnego: Długość dojścia ewakuacyjnego z II piętra – 46 m. Długość przejścia ewakuacyjnego poniżej 14 m.			
Uwagi dotyczące poziomych i pionowych dróg ewakuacyjnych: Szerokość dróg ewakuacyjnych poziomych wynosi od 1,26 do 1,46 m. Klatka schodowa o szerokości biegu od 0,99 m do 1,8 m i szerokości spocznika od 1,13 m do 1,33 m. Na drogach ewakuacyjnych ułożono wykładziny podłogowe.			
Uwagi dotyczące przejść ewakuacyjnych: Długość przejść nieprzekroczone			
Ilość miejsc noclegowych			
Czas pobytu ludzi	☒ ≤ 3 doby ☐ > 3 doby		
Stałych użytkowników w obiekcie	60		
Oznakowanie znakami ewakuacyjnymi	☒ prawidłowe ☐ nieprawidłowe		

3

	Opis, uwagi i załączniki: Parametry budynku przyjęto na podstawie Ekspertyzy technicznej oraz zmierzono przy pomocy Dalmierza Bosch DLE 70 Profesional. Przedstawiono Klasyfikację reakcji na ogień wykładzin podłogowe z dnia 17.06.2009 roku
--	--

2.6 Materiały niebezpieczne pożarowo oraz pomieszczenia zagrożone wybuchem

☒	Materiały niebezpieczne pożarowo			☐ stwierdzono	☒ nie stwierdzono
	Uwagi:	ilość	Miejsce i sposób przechowywania / magazynowania	Skrócony opis procesu technologicznego (jeżeli występuje):	
	1.				
	2.				
Opis, uwagi i załączniki:					
☒	Zbiorniki na paliwa płynne			☐ stwierdzono	☒ nie stwierdzono
	Uwagi:	Ilość	Miejsce i sposób przechowywania / magazynowania	Odległość od innych obiektów	
	1.				
	2.				
Opis, uwagi i załączniki:					
☒	Pomieszczenia zagrożone wybuchem:			☐ stwierdzono	☒ nie stwierdzono
	Materiały mogące wytworzyć mieszaniny wybuchowe	ilość	Miejsce i sposób przechowywania / magazynowania	Skrócony opis procesu technologicznego (jeżeli występuje):	
	1.				
	2.				
	Ocena zagrożenia wybuchem			☐ opracowano	☐ nie opracowano
Opis, uwagi i załączniki:					

2.7 Drogi pożarowe

☒	Do budynku zapewniona jest droga pożarowa o wymaganych parametrach	☒ tak	☐ nie	☐ utrudniony	☐ brak obowiązku
	Opis drogi pożarowej:	Drogę pożarową stanowi droga publiczna.			
	Opis, uwagi i załączniki:				

2.8 Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

☐ brak hydrantów

	Wymagana ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru dla obiektu			20 dm³/s	
☒	Zaopatrzenie w wodę realizowane jest z:				
	Nazwa porządkowa	Typ hydrantu		Odległość od obiektu	Lokalizacja (nr hydr., ulica, nr domu lub opis)
	Hydrant nr 1	☐ nadziemny	☒ podziemny	40 m	ul. Młyńska
	Hydrant nr 2	☐ nadziemny	☒ podziemny	100 m	ul. Chłodna
	Hydrant nr 3	☐ nadziemny	☒ podziemny	140 m	ul. Ogrodowa
Opis, uwagi i załączniki: Na sieci miejskiej					

3. Organizacja ochrony przeciwpożarowej

3.1 Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP)

Obowiązek opracowania IBP ze względu na:

występowanie strefy zagrożenia wybuchem	☐ tak	☒ nie
kubatura brutto (strefy) jest większa niż 1000 m³ (IN > 1500 m³, inne – powierzchnia > 1000 m²)	☒ tak	☐ nie
ocena obowiązku opracowania instrukcji (czy wymagane jest opracowanie instrukcji)	☒ tak	☐ nie
IBP opracowano mimo braku takiego obowiązku	☐ tak	

☒	☐ nie przedstawiono instrukcji podczas kontroli
	☒ przedstawiono instrukcję bezpieczeństwa pożarowego budynku

3.1.1 Wymagane zagadnienia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

WYMAGANE DZIAŁY INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO		Określenie czy jest zawarty w instrukcji	
1. Warunki ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia obiektu, sposobu użytkowania, prowadzonego procesu technologicznego, magazynowania (składowania) i jego warunków technicznych, w tym zagrożeniem wybuchem.	☒ tak	☐ nie	
2. Określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądowi technicznemu i czynnościom konserwacyjnym.	☒ tak	☐ nie	
3. Sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.	☒ tak	☐ nie	
4. Sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.	☒ tak	☐ nie	
5. Warunki i organizacja ewakuacji oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania.	☒ tak	☐ nie	
6. Warunki zaznajamiania użytkowników obiektu i pracowników z treścią przedmiotowej instrukcji oraz z przepisami przeciwpożarowymi.	☒ tak	☐ nie	
7. Zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami.	☒ tak	☐ nie	
8. Plany obiektów, obejmujące także ich usytuowanie, oraz terenu przyległego, z uwzględnieniem danych graficznych.	☒ tak	☐ nie	
Opis, uwagi i załączniki:			

DZIAŁ 8 INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO – RZUTY GRAFICZNE (wymagane dane na rzutach graficznych)		Określić czy element zawarty w instrukcji		
powierzchnia budynku	☒ tak	☐ nie	---	
wysokość budynku	☒ tak	☐ nie	---	
liczby kondygnacji budynku	☒ tak	☐ nie	---	
odległości od obiektów sąsiadujących	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot	
parametry pożarowe występujących substancji palnych	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot	
gęstości obciążenia ogniowego w strefach pożarowych	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot	
kategorie zagrożeń ludzi	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot	
przewidywane liczby osób na każdej kondygnacji	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot	
przewidywane liczby osób w poszczególnych pomieszczeniach	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot	
lokalizacja pomieszczeń i przestrzeni – stref zagrożenia wybuchem	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot	
podział obiektu na strefy pożarowe	☐ tak	☐ nie	☐ n/dot	
warunki ewakuacji – ze wskazaniem kierunków ewakuacji	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot	
warunki ewakuacji – wyjścia ewakuacyjne	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot	
miejsca usytuowania hydrantów wewnętrznych	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot	
miejsca usytuowania gaśnic	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot	
miejsca usytuowania urządzeń ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot	
miejsca usytuowania przeciwpożarowych wyłączników prądu	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot	
miejsca usytuowania kurków głównych instalacji gazowej	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot	
miejsca usytuowania materiałów i pomieszczeń niebezpiecznych pożarowo	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot	
miejsca usytuowania elementów sterujących urządzeniami ppoż.	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot	
dojścia do dźwignów dla ekip ratowniczych	☐ tak	☐ nie	☒ n/dot	
hydranty zewnętrzne oraz inne źródła wody do celów ppoż.	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot	
drogi pożarowe i dojazdowe, wjazdy na teren ogrodzony	☒ tak	☐ nie	☐ n/dot	
Opis, uwagi i załączniki:				

3.1.2 Informacje podstawowe o instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Imię i nazwisko autora instrukcji (dodatkowo adres osoby/firmy oraz nazwa firmy)			
Posiadane kwalifikacje:		Inspektor ochrony ppoż.	
Uwagi i załączniki:			
Miejsce dostępu do IBP dla służb ratowniczych		W sekretariacie	
Opis, uwagi i załączniki:			
Obiekt podlega obowiązкови przekazania instrukcji		☐ tak	☒ nie
Wykonano obowiązek	☐ tak	☐ nie	Uwagi:
Data przekazania			
Forma przekazania instrukcji	☐ elektroniczna	☐ drukowana	
Data opracowania instrukcji	17.09.2017 r.	Data zapoznania użytkowników budynku	17-24.01.2018 r.
Data ostatniej aktualizacji	-	Liczba zapoznanych użytkowników	53
Opis, uwagi i załączniki:			

3.1.3 Praktyczne sprawdzanie organizacji oraz warunków ewakuacji

☒	Wykonano obowiązek	☐ tak	☒ nie	Uwagi:
	Data próbnej ewakuacji			
	Zawiadomienie z dnia			

[Signature]
10.1.18

3.1.4 Zapoznanie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi

☐	Imię i nazwisko realizującego obowiązek	Posiadane uprawnienia ppoż.	☒ tak	☐ nie
	Opis, uwagi i załączniki:			

3.1.5 Instrukcja postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem numerów alarmowych

☐	Miejsce umieszczenia instrukcji	Wywieszono na korytarzu
	Uwagi:	

4. Postępowanie kontrolne, administracyjne, egzekucyjne prowadzone przez PSP

Ostatnią kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzono w obiekcie w 2012 roku (protokół z dnia 11.09.2012 r.).

☐ W wyniku kontroli nie prowadzono postępowania administracyjnego, egzekucyjnego.

☒ W wyniku kontroli wszczęto postępowanie PZ-5580-05/2012.

Stan realizacji obowiązków wynikających z postępowania administracyjnego:

☒	Decyzja znak PR-34/12 z dnia 15.10.2012 r.	
	Lista nałożonych obowiązków:	Termin realizacji danego obowiązku upłynął:
	1) Obudowanie klatki schodowej i wyposażenie jej w urządzenia oddymiające.	1) Wystąpiono o zmianę terminu realizacji
	Lista niewykonanych obowiązków: W trakcie realizacji. Do dnia kontroli opracowano Ekspertyzę techniczną oraz uzyskano warunki rozwiązań zamiennych zatwierdzone Postanowieniem 135/2017 LKW oraz opracowano Projekt Budowlany remontu urzędu.	
Opis, uwagi i załączniki:		

5. Czynności zabronione

W obiekcie stwierdzono:		
☐	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w strefie zagrożenia wybuchem.	☐ tak
	Używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów występujących w miejscach występowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.	☐ tak
	Użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi nie sprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta bądź niepoddawanych wynikających z przepisów prawa budowlanego, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia.	☐ tak
	Garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu.	☐ tak
	Rozgrzewania za pomocą otwartego ognia smoły i innych materiałów w odległości mniejszej niż 5m od obiektu, przyległego do niego składowiska lub placu składowego z materiałami palnymi, przy czym jest dopuszczalne wykonywanie tych czynności na dachach o konstrukcji i pokryciu niepalnym w budowanych obiektach, a w pozostałych jeżeli zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze	☐ tak
	Rozpalanie ognia, wysypywanie gorącego popiołu i żużli lub wypalanie wierzchniej warstwy gleby i traw, w miejscu umożliwiającym zapalenie się materiałów palnych albo sąsiednich obiektów	☐ tak
	Składowanie poza budynkami w odległości mniejszej niż 4 m od granicy działki sąsiedniej materiałów palnych w tym pozostałości roślinnych, gałęzi i chrusu	☐ tak
	Użytkowanie elektrycznych urządzeń ogrzewczych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym, z wyjątkiem urządzeń eksploatowanych zgodnie z warunkami określonymi przez producenta;	☐ tak
	Przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wewnątrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od: a) urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C), b) linii kablowych o napięciu powyżej 1 kV, przewodów uziemiających oraz przewodów odprowadzających instalacji piorunochronnej oraz czynnych rozdzielnic prądu elektrycznego, przewodów elektrycznych siłowych i gniazd wtykowych siłowych o napięciu powyżej 400 V.	☐ tak
	Stosowanie na osłony punktów świetlnych materiałów palnych, z wyjątkiem materiałów trudno zapalnych i niezapalnych, jeżeli zostaną umieszczone w odległości co najmniej 0,05 m od żarówki.	☐ tak
	Instalowanie opraw oświetleniowych oraz osprzętu instalacji elektrycznych, takich jak wyłączniki, przelączniki, gniazda wtyczkowe, bezpośrednio na podłożu palnym, jeżeli ich konstrukcja nie zabezpiecza podłoża przed zapaleniem	☐ tak
	Składowanie materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących ewakuacji lub umieszczanie przedmiotów na tych drogach w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości określonych w przepisach techniczno-budowlanych	☐ tak
	Składowanie materiałów palnych w pomieszczeniach technicznych, na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach	☐ tak
	Przechowywanie pełnych, niepełnych i opróżnionych butli przeznaczonych do gazów palnych na nieużytkowych poddaszach i strychach oraz w piwnicach	☐ tak
	Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe użycie w przypadku pożaru lub innego zagrożenia powodującego konieczność ewakuacji	☐ tak
Blokowanie drzwi i bram przeciwpożarowych w sposób uniemożliwiający ich samoczynne zamknięcie w przypadku powstania pożaru	☐ tak	
lokalizowanie elementów wystroju wewnątrz, instalacji i urządzeń w sposób zmniejszający wymiary drogi ewakuacyjnej poniżej wartości	☐ tak	

	wymaganych w przepisach techniczno-budowlanych	
	Wykorzystywanie drogi ewakuacyjnej z sali widowiskowej lub innej o podobnym przeznaczeniu, w której następuje jednoczesna wymiana publiczności lub użytkowników, jako miejsca oczekiwania na wejście do tej sali	☐ tak
	Uniemżliwianie lub ograniczanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych	☐ tak
	Uniemżliwianie lub ograniczanie dostępu do przeciwwybuchowych urządzeń odciążających	☐ tak
	Uniemżliwianie lub ograniczanie dostępu do źródeł wody do celów ppoż.	☐ tak
	Uniemżliwianie lub ograniczanie dostępu do urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu	☐ tak
	Uniemżliwianie lub ograniczanie dostępu do wyjść ewakuacyjnych albo okien dla ekip ratowniczych	☐ tak
	Uniemżliwianie lub ograniczanie dostępu do wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego oraz kurków głównych instalacji gazowej	☐ tak
	Uniemżliwianie lub ograniczanie dostępu do krat zewnętrznych i okiennic, które zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi powinny otwierać się od wewnątrz mieszkania lub pomieszczenia	☐ tak
	Uniemżliwianie lub ograniczanie dostępu do napełnianie gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
	Uniemżliwianie lub ograniczanie dostępu do dystrybucja i przeladunek ropy naftowej i produktów naftowych w obiektach i na terenach nieprzeznaczonych do tego celu	☐ tak
	Opis, uwagi i załączniki:	

6. Ocena dotycząca występowania elementów zagrożenia życia ludzi

☒	1) szerokość przejścia, dojścia lub wyjścia ewakuacyjnego albo biegu bądź spocznika klatki schodowej służącej ewakuacji, mniejsza o ponad jedną trzecią od określonej w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
	2) długość przejścia lub dojścia ewakuacyjnego większa o ponad 100 % od określonej w przepisach techniczno-budowlanych.	☐ tak
	3) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny sufitu lub sufitu podwieszonego z materiału łatwo zapalnego lub kapiącego pod wpływem ognia, bądź wykładziny podłogowej z materiału łatwo zapalnego.	☐ tak
	4) występowanie w pomieszczeniu strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej okładziny ściennej z materiału łatwo zapalnego na drodze ewakuacyjnej, jeżeli nie zapewniono dwóch kierunków ewakuacji;	☐ tak
	5) niewydzielenie ewakuacyjnej klatki schodowej budynku wysokiego innego niż mieszkalny lub wysokościowego, w sposób określony w przepisach techniczno-budowlanych;	☐ tak
	6) niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych, w sposób w nich określonych;	☒ tak
	7) brak wymaganego oświetlenia awaryjnego w odniesieniu do strefy pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V albo na drodze ewakuacyjnej prowadzącej z tej strefy na zewnątrz budynku.	☐ tak
	8)	☐ tak
	Uzupełnienie informacji dotyczących zagrożenia życia ludzi (opis) / załączniki:	

7. Ocena dotycząca występowania nieprawidłowości powodujących bezpośrednio niebezpieczeństwo powstania pożaru

☐		☐ tak
		☐ tak
		☐ tak
	Uzupełnienie informacji dotyczących bezpośredniego niebezpieczeństwa powstania pożaru (opis) / załączniki:	

8. Wyposażenie budynku w urządzenia przeciwpożarowe

nr	Rodzaj urządzenia	Wymagalność	Wyposażenie	
1	Stale urządzenia gaśnicze	☐	☐ tak	☐ nie
2	Urządzenia transmisji alarmu	☐	☐ tak	☐ nie
3	System sygnalizacji pożarowej	☒	☐ tak	☒ nie
4	Dźwiękowy system ostrzegawczy	☐	☐ tak	☐ nie
5	Hydranty wewnętrzne	☒	☒ tak	☐ nie
6	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	☒	☒ tak	☐ nie
7	Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego	☒	☒ tak	☐ nie
8	Wentylacja pożarowa (garaż)	☐	☐ tak	☐ nie
9	Urządzenia do usuwania dymu i ciepła	☐	☐ tak	☐ nie
10	Urządzenia zapobiegające zadymieniu	☒	☐ tak	☒ nie

[Podpis]
LOH

11.	Bramy i zamknięcia pożarowe wyposażone w systemy sterowania	☐	☐ tak	☐ nie
12.		☐	☐ tak	☐ nie
Opis, uwagi i załączniki: Wymóg posiadania Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz wyposażenia w oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu z 3 lx nałożony Postanowieniem LKW PSP.				

9. Sprawność techniczna i funkcjonalna urządzeń przeciwpożarowych

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego - Hydranty wewnętrzne

	Data badania/protokołu	Listopad 2017		Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Numer protokołu			Nazwa firmy/adres	
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Opis urządzenia: Hydranty 25 z węzłem płasko składanym znajdują się na parterze, I i II piętrze.				
	W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.				
	Opis, uwagi i załączniki:				

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego - Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu

	Data badania/protokołu	Październik 2017 r.		Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Numer protokołu	2017/206/D		Nazwa firmy/adres	
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Opis urządzenia: Przeciwpowozarowy wyłącznik prądu znajduje się przy wejściu do budynku. Oznakowany.				
	W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.				
	Opis, uwagi i załączniki:				

Nazwa urządzenia przeciwpożarowego - Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego

	Data badania/protokołu	17.11.2017 r.		Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Numer protokołu			Nazwa firmy/adres	
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Opis urządzenia:				
	W trakcie kontroli nie przeprowadzono próby zadziałania przedmiotowej instalacji.				
	Opis, uwagi i załączniki: W protokole wykazano niesprawność części opraw awaryjnych.				

10. Stan wyposażenia, sprawność techniczna i funkcjonalna gaśnic

	Stan wyposażenia: Gaśnice proszkowe ABC2-6 kg – 16 szt.				
	Data przeglądu / konserwacji	Listopada 2017 r.		Imię i nazwisko sprawdzającego	
	Numer protokołu przeglądu warsztatowego / remontu			Nazwa firmy/adres	
	Prawidłowość lokalizacji	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Oznakowanie	☒ bez uwag	☐ uwagi:		
	Uwagi i załączniki:				

11. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane w systemach ochrony przeciwpożarowych

11.1 Wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane

☐	Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej					☐ występują	☒ nie występują
	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej	Lokalizacja	Rodzaj środka stosowanego w instalacji	GWP (środek gaśniczy)	Ilość (masa środka)	Nazwa operatora odpowiedzialnego za system	
	1.						
	2.						
	Opis, uwagi i załączniki:						

12. Wyposażenie budynku w instalacje użytkowe

☒	1.	Elektryczna	☒ tak	☐ nie
	2.	Odgromowa	☐ tak	☐ nie
	3.	Wentylacja grawitacyjna	☒ tak	☐ nie
	4.	Kominowa (dymowa / spalinowa / wentylacyjna)	☒ tak	☐ nie
	5.	Gazowa	☐ tak	☒ nie
	6.		☐ tak	☐ nie

13. Sprawność techniczna i funkcjonalna instalacji użytkowych

Instalacja elektryczna

☒	Data badania/protokołu	10.10.2013 r.	Imię i nazwisko	
	Numer protokołu		Numer uprawnień	D1/724/257/10
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki:			

Wentylacja grawitacyjna

☒	Data badania/protokołu	06.09.2017 r.	Imię i nazwisko	
	Numer protokołu	370A/09/17	Numer uprawnień	
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki:			

Przewody kominowe

☒	Data badania/protokołu	06.09.2017 r.	Imię i nazwisko	
	Numer protokołu	370A/09/17	Numer uprawnień	
	Uwagi konserwatora	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi kontrolującego	☒ bez uwag	☐ uwagi:	
	Uwagi i załączniki:			

WYKAZ STWIERDZONYCH NIEPRAWIDŁOWOŚCI

1.	Brak wydzielenia klatki schodowej oraz wyposażenia jej w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu.	☐ usunięto w trakcie kontroli
2.	Hydranty 25 z węzłem płasko składanym.	☐ usunięto w trakcie kontroli
3.	W protokole z przeglądu instalacji oświetlenia ewakuacyjnego wykazano niesprawność części opraw awaryjnych.	☐ usunięto w trakcie kontroli

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami:

Na podstawie art. 41 Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks Wykroczeń (Dz. U z 2015 r., poz. 1094 t. j.) pouczone kontrolowanego o konieczności (opis obowiązków wynikających z przepisów ochrony przeciwpożarowej na podstawie których kontrolowany podlega karze aresztu, grzywny lub nagany).

Inne ustalenia:

14. Uwagi i zastrzeżenia wniesione przez kontrolowanego

Na tym protokół zakończono.

Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano na 10 stronach w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń - z zastrzeżeniami.

Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

ZASTĘPCA NACZELNIKA WYDZIAŁU
OPERACJI KONTROLNO-ROZPOZNAWCZEGO

[Podpis]
st. kpt. Krzysztof Dobkiewicz

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego kontrolowanego)

.....
(podpis z podaniem imienia, nazwiska
stanowiska służbowego kontrolującego)

0801-18-009580
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W MIĘDZYRZECZU
PR.5580.05.12.18

DECYZJA 02/PR/18

Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu

Na podstawie art. 11a Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz art. 155 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 – Kodeks postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późniejszymi zmianami), w związku z wnioskami Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze o prolongatę wykonania nakazu nałożonego Decyzją PR-34/12 Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu z dnia 15 października 2012 roku, postanawia się, co następuje:

§1 Zmienia się ostateczną Decyzję PR-34/12 Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu w ten sposób, że wyznacza się nowy termin realizacji obowiązku na dzień 31 grudnia 2018 roku.

§2 Traci ważność Decyzja PR-34/17 Komendanta Powiatowego PSP w Międzyrzeczu z dnia 28 sierpnia 2018 roku.

UZASADNIENIE

Decyzją PR-34/12 z dnia 15 października 2012 roku Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Międzyrzeczu, po przeprowadzeniu w dniu 11 września 2012 roku czynności kontrolno-rozpoznawczych, nakazał Urzędowi Skarbowemu w Międzyrzeczu obudowanie i wyposażenie w urządzenia oddymiające klatki schodowej.

Pismem z dnia 19 grudnia 2017 r. Pan Andrzej Antonowicz – z up. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze wystąpił z prośbą o wydłużenie terminu realizacji ww. obowiązku. W dniu 25 stycznia br. przeprowadzono w Urzędzie Skarbowym w Międzyrzeczu czynności kontrolno-rozpoznawcze mające na celu sprawdzenie stanu ochrony przeciwpożarowej w budynku oraz realizacji ww. obowiązku.

W trakcie czynności kontrolno-rozpoznawczych stwierdzono, że opracowano ekspertyzę techniczną i uzyskano Postanowienie Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego zatwierdzające rozwiązania zamiennie oraz opracowano Projekt budowlany uwzględniający wskazane w postanowieniu rozwiązania.

Mając na uwadze podjęte działania oraz interes strony postanowiono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp., ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 64, 66-400 Gorzów Wlkp., za pośrednictwem Komendanta Powiatowego PSP w Międzyrzeczu ul. Rokitniańska 1, 66-300 Międzyrzecz, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Pisemne oświadczenie o zrzeczeniu się odwołania składa się do Komendanta Powiatowego PSP w Międzyrzeczu. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Otrzymują:

1. Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2
65-454 Zielona Góra
2. KP PSP Międzyrzecz – aa.

KOMENDANT POWIATOWY
Państwowej Straży Pożarnej

at. bryg. mgr inż. Marek Horkot



Krajowa Administracja
Skarbowa

**Izba Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze**

Znak sprawy: 0801-ILN.216.9.2017.6
UNP: 0801-18-009995

Zielona Góra, dnia 09 lutego 2018 r.

**Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Międzyrzeczu
ul. Rokitniańska 1
66-300 Międzyrzecz**

Sprawa dotyczy: *Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego
Nr PR.5580.01.18 z dnia 6.02.2018 r.*

W związku z otrzymaniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego z urzędu w sprawie nakazania usunięcia niżej wymienionych uchybień w zakresie ochrony przeciwpożarowej stwierdzonych podczas czynności kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 25.01.2018 r. w budynku Urzędu Skarbowego w Międzyrzeczu dotyczących:

1. Hydrantów 25 z węzłem płasko składanym – podstawa prawna § 18 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów,
 2. Niesprawności instalacji oświetlenia ewakuacyjnego (usterki wskazane w protokole przeglądu technicznego instalacji) – podstawa prawna § 4 ust. 1 pkt ww. rozporządzenia,
- Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Górze wyjaśnia, iż wskazane uchybienia zostaną usunięte wraz z realizacją zadania inwestycyjnego w zakresie dostosowania budynku urzędu do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.

W 2017 roku w ramach podjętych działań sporządzona została dokumentacja projektowo – kosztorysowa w ramach, której opracowana została ekspertyza przeciwpożarowa budynku oraz uzyskano postanowienie Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wlkp. w sprawie uzgodnienia rozwiązań mających na celu zapewnienie wymaganego poziomu bezpieczeństwa pożarowego w sposób inny niż określono to w przepisach przeciwpożarowych stosownie do wskazań zawartych w ekspertyzie.

Zgodnie ze sporządzoną dokumentacją projektowo – kosztorysową ww. uchybienia usunięte zostaną w następujący sposób:

- Klatka schodowa wyposażona zostanie w oświetlenie ewakuacyjne oraz istniejące oświetlenie awaryjne na korytarzach zostanie zmodernizowane w taki sposób, aby natężenie oświetlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych było nie mniejsze niż 3 lx.
- Istniejące hydranty DN25 z węzłem płasko składanym wymienione zostaną na hydranty DN25 z węzłem półsłupowym.

6.02.18

09. 02. 2018

Kierownik Wydziału

Piotr Chmielewski

Naczelnik Wydziału

Lp. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Zielonej Górze
Z-ca Dyrektora
Andrzej Antonowicz

