

Wschowa, dnia 7.12.2015r.

PZ.5580.36.2015.

PROTOKÓŁ
czynności kontrolno-rozpoznawczych

Na podstawie art. 23 ust. 1, ust. 2 pkt 1. ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1340 z późn. zm.) oraz § 10 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 października 2005r. w sprawie czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzanych przez Państwową Straż Pożarną (Dz.U. z 2005r. Nr 225, poz. 1934).

kpt. Rafał Wesółowski – specjalista ds. kontrolno – rozpoznawczych i bhp działając na podstawie upoważnienia Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Wschowie znak: PZ5580.36.2015, przeprowadził w dniu 7.12.2015r. w budynku

Urzędu Skarbowego we Wschowie ul. Zielony Błyszek nr 7, 67-400 Wschowa
czynności kontrolno – rozpoznawcze w obiekcie należącym do 12ta Skarbowa Złota Góra Spółka z o.o. 65-454 Zielona Góra
reprezentowanym przez Pana Pana Naczelnik Urzędu Skarbowego Wschowa Tomasz Lang

Kontrolowany (osoba reprezentująca) pouczona została o jej prawach i obowiązkach wynikających z ww. ustawy – co potwierdza własnoręcznym podpisem:

Osoby obecne przy dokonywaniu czynności :

1) Pan Buntarz Klepacz - stary referent 2)

Tomasz Lang
Naczelnik Urzędu Skarbowego
we Wschowie

Wykaz kontrolowanych obiektów: budynek biurowy przy ul. (1 obiekt)

Zakres przeprowadzonych czynności będzie obejmował:

- 1) kontrolę przestrzegania przepisów przeciwpożarowych
- 2) realizacja Postanowienia nr 77/2012 CKW PSP z Głównego Urzędu z dnia 21.09.2012.

Podczas kontroli stwierdzono:

Stwierdzono do wstrząsu zawarty w ekspertyzie Technicznej opracowanej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych Pana [REDAKTOWANE] i rzeczoznawcę ds. budowlanych Pana [REDAKTOWANE] dla budynku biurowego zlokalizowanego we Wschowie przy ul. Zielony Błyszek 7 zostało wydane postanowienie nr 77/2012, Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP z Głównego Urzędu z dnia 21.09.2012, uprzedzające zgody na spełnienie wymagań ochrony przeciwpożarowej w sposób inny niż ustalony w przepisach szczególnych w stosunku do mających miejsce nieruchomości:

- 1) Wykorzystanie kotłowni na paliwo gazowe o cyklicznej eksploatacji minimej jak 1, w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu w części piwnicznej budynku.
- 2) Lokalizacja zainstalacji na drodze komunikacyjnej w części piwnicznej do wysokości 1.40m.

Wamulkiem uprzedzającym zgody na odstępstwo ustalane wyżej jest:

- 1) Brakujące wyposażenie alarmowego z urządzeniem automatycznego

Odlicza dopiętym gazu - WYKONANO

- 2) Zapewnienie automatycznego odjęcia energii elektrycznej do pomieszczenia kotłowni w przypadku przedłużenia wentylacji mających styczność gazu WYKONANO

3) Zastosowanie na zewnętrz budynku sygnalizatora
alarmowego i optycznego umiarkowanego po przełączeniu
strefy alarmu na poziomie 10% dołnej opresyjnej
umiarowania, połączonego z układem automatycznego
odczynu dopływu gazu - WYKONANO

Wk. zalecenia zostały zawarte w projekcie budowlanym
opracowanym przez 1612. [REDAKTOWANE] - projektant oraz
asystent projektanta mgr. inż. [REDAKTOWANE], sporządzonym
we Wrocławiu 2012 r. pt.: „Termomodernizacja budynku biurowego
Stankowego we Wrocławiu - KOTŁOWNIA GAZOWA O MOCI 30 kW,
67-400 Wrocław, ul. Złoty Rynek 7, obrot. Wrocław, do nr ewid.
135312”. Projekt został zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe we
Wrocławiu przełożeniem na budowę nr 306/2012 SOB 6740369.2012
z dnia 27.09.2012 r. Zgodnie: projekt z wyrażeniem
odnośnej przebiegowości stwierdził bez uwag mgr. inż. [REDAKTOWANE]
[REDAKTOWANE] stwierdził o zaakceptowaniu projektu
poprzez skompletowanie rys. 1-7 z datą 21.09.2012 r.
Przebiegowość do wydania protokołu przyjęcia załącznika
o zatwierdzeniu budowy przez PNB Wrocław z dnia 15.01.2013 r.
PNB/1217353155012012101 (brano załącznik do protokołu).
Przebiegowość do wydania protokołu z przebiegowości
prot. dla wydania zatwierdzenia w instalacji gazowej,
przebiegowość przez Przewodniczkę Inżynierską - Włocławek
Technika, Geodezja, Sanitarna i Gazowa; [REDAKTOWANE]

[REDAKTOWANE], bez
uwag w dn. 24.12.2012 r. (brano w załączeniu do protokołu).
Zatwierdzenie wykonania zj z ww. dokumentacją potwierdzenia
we powyższym technologicznym z lotniczym gazem w
organizacji metanu z alustycznym systemem rozdzielania,
typ DEX-721N (AL) - 3rd.

WADANIA I PRZEGŁADY INSTALACJI WYKONANYCH W BUDYNKU:

- instalacja gpr - system sygnalizacji pożaru (Centrała Gpr Polon Alfa),
projekt i harmonogram z dn. 3.12.2011 - bez uwag, przebiegowość [REDAKTOWANE]
- hydroizolacja - protokół z XII.2015 - bez uwag, przebiegowość [REDAKTOWANE]
- Zatwierdzenie Inżyniera - Handlowy [REDAKTOWANE]
- gazowa - projekt i harmonogram XII.2015 - bez uwag, przebiegowość [REDAKTOWANE]

- Elektrifizierung, Abwasser, Sanitär- & Heizung, inst. ppw - protokollierend: 2. des 22.12.2015
- bei Antrag, Memorandum: [REDACTED] Nr. 4/100/858/2011, D/120/853/2011
- protokollierend: 2. des 05.11.2015 - bei Antrag, Memorandum: [REDACTED]
- protokollierend: 2. des 04.12.2015 Nr. 04/15 - bei Antrag, Memorandum: [REDACTED]
- Zuhilfenahme: Handlung, [REDACTED]



Administracja
Podatkowa

Urząd Skarbowy we Wschowie

Wschowa, dnia 21 stycznia 2016 r.

0814-KSSN.0150.1.2016

Izba Skarbowa w Zielonej Górze
ul. Generała Władysława Sikorskiego 2
65-454 Zielona Góra

W nawiązaniu do pisma nr KSSN.070.1.15 z dnia 10.12.2015 r. dotyczącego przekazania protokołu z kontroli przeciwpożarowej z dnia 07.12.2015 r. w celu umieszczenia protokołu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Wschowie informuje, że w protokole treść została zanonimizowana w dniu 07.12.2015 r. na podstawie art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm.), art. 293 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.), art. 36 ust. 1 w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926 ze zm.).

NACZELNIK
URZĘDU SKARBOWEGO

Starszy Referent
Klepacz
Robert Klepacz